



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ξάνθη: 05.11.2015

Αρ. πρωτ.: οικ.3904

Προς: κ. Μαλκότς Σαμπρή του Χουσεϊν
«MS GAS – ΜΠΑΝΤΑΚ-ΜΑΛΚΟΤΣ Ο.Ε.»
Μονάδα αποθήκευσης φιαλών
υγραερίου σε υπαίθριο χώρο
Κιμμέρια Ξάνθης
Κοιν.: Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Ξάνθης,
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 671 33 ΞΑΝΘΗ
Τ.Κ. : 148
Τ.Θ. : ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 25413-50172
: 25413-50176
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : kokkalidou@xanthi.gr

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Θέμα: "Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας"

Σχετ.:

1. Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β158/2012), "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση".
3. Η Κ.Υ.Α. αριθ. Δ3/14858 (ΦΕΚ Β477/1993) "σχετικά με την αποθήκευση των φιαλών υγραερίου."
4. Το με αρ. πρωτ. 3428/29.09.2015 **Ερωτηματολόγιο** συμπληρωμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΜΠΑΝΤΑΚ – Σ. ΜΑΛΚΟΤΣ Ο.Ε.», κ. Μαλκότς Σαμπρή, όπου μεταξύ άλλων δηλώνεται η αποθηκευτική ικανότητα της μονάδας.
5. Η από 3495/05.10.2015 **αίτηση** συνέχισης λειτουργίας της μονάδας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου μέσης όχλησης με ενσωμάτωση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 3687/19.10.2015 **Έκθεση Αυτοψίας** από την Υπηρεσία μας όπου αναφέρεται η ύπαρξη παρεκκλίσεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία σχετικά με τη ζητούμενη άδεια λειτουργίας.
7. Τη με αρ. πρωτ. 3864/03.11.2015 **αίτηση** του ενδιαφερομένου φορέα για ενέργειες από την Υπηρεσία μας, μετά την άρση των παρεκκλίσεων.
8. Η εντολή διενέργειας ελέγχου με αρ. πρωτ. οικ.3874/04.11.2015.

9. Η εντολή εκτός έδρας μετακίνησης της κα. Κοκκαλίδου Παναγιώτας με αρ. πρωτ. οικ.3878/04.11.2015.
10. Η εντολή εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Μαυρίδη Σπυρίδωνα με αρ. πρωτ. οικ. 3879/04.11.2015.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πραγματοποίησε εκ νέου την Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2015 αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

Κάτοχος	: Σ. ΜΠΑΝΤΑΚ - Σ. ΜΑΛΚΟΤΣ Ο.Ε.
Είδος Εγκατάστασης	: ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ
Α.Φ.Μ.	: 999801184
Δ.Ο.Υ.	: ΞΑΝΘΗΣ
Κ.Α.Δ. ΣΤΑΚΟΔ 2008	: 52.10

Βαθμός όχλησης	: ΜΕΣΗ ΟΧΛΗΣΗ
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης	: Β

Θέση			
Νομός	Δήμος	Οδός-Περιοχή	Αριθμός
Ξάνθης	Ξάνθης	Κιμμέρια	
Αριθμός φακέλου		: Φ14.847	

Ο κ. Μαλκότς Σαμπρή στις 29.09.2015 κατέθεσε ερωτηματολόγιο για συνέχιση λειτουργίας της μονάδας υπαίθριας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου με ενσωμάτωση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στη Δ/ση Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. Δ/σης Ανάπτυξης: 3428/29.09.2015) και ακολούθησε ο προσδιορισμός δικαιολογητικών.

Με τη με αρ. πρωτ. 3495/05.10.2015 Αίτησή του (σχετικό 5), ο κ. Μαλκότς Σαμπρή αιτήθηκε τη συνέχιση λειτουργίας της μονάδας με τις προϋποθέσεις που του είχαν προσδιορισθεί κατά τα ανωτέρω. Η Δ/ση Ανάπτυξης προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση σχετικής άδειας διενέργησε αυτοψία στη μονάδα στα Κιμμέρια Ξάνθης.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε σχέση με όσα είχαν δηλωθεί στις μελέτες και δικαιολογητικά. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις περιγράφηκαν αναλυτικά στη με αρ. πρωτ. οικ. 3687/19.10.2015 Έκθεση Επιθεώρησης Αυτοψίας - Γνωστοποίηση Απόψεων (6 σχετικό), καθώς επίσης γνωστοποιήθηκε στον νόμιμο εκπρόσωπο της μονάδας κ. Μαλκότς Σαμπρή το γεγονός ότι αυτές επισύρουν την επιβολή κυρώσεων.

Ακολούθησε, στις 03.11.2015 (7 σχετικό) και εντός εικοσαημέρου, Απάντηση προς την Υπηρεσία μας για τις εν λόγω παρεκκλίσεις, όπου δηλωνόταν ότι αυτές έχουν αρθεί.

Στη συνέχεια και με αφορμή το ανωτέρω έγγραφο, κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας διενήργησε την Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2015, εκ νέου αυτοψία (8 σχετικό) στις εγκαταστάσεις της εν λόγω μονάδας. Κατά τη διάρκεια αυτής διαπιστώθηκε

- **ότι** η ανωτέρω μονάδα πλέον υφίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με τα κατατεθειμένα σχέδια και τη Κ.Υ.Α. αριθ. Δ3/14858 (ΦΕΚ Β477/1993) "σχετικά με την αποθήκευση των φιαλών υγραερίου", καθώς επίσης
- **ότι** έχουν όντως αρθεί όλες οι λοιπές παρεκκλίσεις όπως αυτές περιγράφονται στο ως άνω 6 σχετικό.

Ως εκ τούτου συντρέχουν οι λόγοι χορήγησης της ζητούμενης άδειας συνέχισης λειτουργίας με ενσωμάτωση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Όρων στην εν λόγω μονάδα υπαίθριας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου στα Κιμμέρια Ξάνθης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Π.Ε.**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Αρχείο Δ/νσης (Σχέδιο), Αρχείο Τμήματος