



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ξάνθη: 18.05.2016

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.1841

Προς: ΥΙΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΣΑΠΗ Ο.Ε.

Εργαστήριο κοπής-τυποποίησης-
συσκευασίας κρέατος και παραγωγής
κρεατοσκευασμάτων

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΞΑΝΘΗ
Τ.Κ. : 67133
Τ.Θ. : 148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 25413-50172
FAX : 25413-50176
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : kharalampidou@xanthi.gr

Θέμα : "Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας"

- Σχετ. : 1. Η με αρ. πρωτ. Φ14.618/809/02.03.2016 Υπεύθυνη Δήλωση Συνέχισης Λειτουργίας Με Ενσωμάτωση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.
2. Το με αρ. πρωτ. 2280/19.06.2015 συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο από τον κο. Δημήτριο Χασάπη.
3. Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204/2011), άρθρο 19, παρ. 5 και το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α86/2012), άρθρα 228 παρ. 7 ως 10 και 248 παρ. 1.
4. Την Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012), "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση."
5. Την εντολή διενέργειας ελέγχου με αρ. πρωτ. οικ.1815/16.05.2016.

Με αφορμή το ανωτέρω με αριθμό (1) σχετικό, κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πραγματοποίησε την Τρίτη 17 Μαΐου 2016, αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία	: ΥΙΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΣΑΠΗ Ο.Ε.	
Είδος Εγκατάστασης	: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΗΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ	
Α.Φ.Μ.	: 082250913	
Δ.Ο.Υ.	: ΞΑΝΘΗΣ	
ΚΑΔ (ΣΤΑΚΟΔ 2008)	: 10.13	
Βαθμός όχλησης (Κ.Υ.Α. οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012))	: Χαμηλή όχληση	
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Υ.Α. 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012))	: Β	

Θέση			
Νομός	Δήμος	Περιοχή	Οδός - Αριθμός
Ξάνθης	Τοπείρου	Ν. Αμισσός	
Αριθμός φακέλου		: Φ14.618	

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω μονάδα υφίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση Συνέχισης Λειτουργίας με ενσωμάτωση πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, όπως αυτή αναφέρεται στο ως άνω 1 σχετικό.

Σχετικά με την ύπαρξη των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου στη μονάδα σας, αναφέρουμε ότι σε κάθε περίπτωση οφείλετε να τηρείτε τις προδιαγραφές της Υ.Α. με αριθμ.Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ Β'477). Μεταξύ άλλων, πρέπει η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της δεξαμενής υγραερίου της μονάδας σας, χωρητικότητας 2.500 λίτρων, μέχρι τα όρια του οικοπέδου, κτήρια κτλ να είναι τέσσερα (4) μέτρα αν δεν παρεμβάλλεται διαχωριστικός τοίχος και ένα (1) μέτρο αν υπάρχει τέτοιος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Π.Ε.**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Με email: pliroforiki@xanthi.gr

Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (Υ.Α. 483/35/Φ.15/12, ΦΕΚ Β158/2012, άρθ. 15, §14)