



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ξάνθη: 06.06.2017

Αρ. Πρωτ.: 951

Προς: ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
Π. Κατράμιο, Δήμος Αβδήρων, Ξάνθη

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
Τ.Κ. : 671 33 ΞΑΝΘΗ  
Τ.Θ. : 148  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 25413-50172  
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 25413-50176  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : kharalampidou@xanthi.gr

Θέμα : "Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας"

- Σχετ. 1. Η με αρ. πρωτ. 951/28.03.2017 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της μονάδας κ. Κόλλια Στέφανου, όπου δηλώνεται η έναρξη λειτουργίας του εργαστηρίου γαλακτοκομικών, που βρίσκεται στο Π. Κατράμιο, με την επωνυμία «Κόλλιας Στέφανος».
2. Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α230/07.12.2016) "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις."
4. Η Υ.Α. αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15 ΦΕΚ 1061/Β/28.03.2017) "Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας."
5. Η εντολή διενέργειας ελέγχου με αρ. πρωτ. οικ.1627/01.06.2017.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πραγματοποίησε την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

Κάτοχος	: ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος	: Κόλλιας Στέφανος
Είδος Εγκατάστασης	: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΞΙΝΟΓΑΛΟΥ
Α.Φ.Μ.	: 122501890
Κ.Α.Δ. ΣΤΑΚΟΔ 2008	: 10.51.52.00

Βαθμός όχλησης	: ΧΑΜΗΛΗ ΟΧΛΗΣΗ
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης	: ΠΠΔ

Θέση			
Νομός	Δήμος	Οδός-Περιοχή	Συντεταγμένες GOOGLE MAP
Ξάνθης	Αβδήρων	Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟ	X=24.908577 Y=41.073158
Αριθμός φακέλου	: Φ14.1166		

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε η τήρηση του περιεχομένου του ερωτηματολογίου. Παρακαλούμε για την τακτοποίηση των ακόλουθων:

- Όσον αφορά την Πυροπροστασία, οφείλεται να τοποθετήσετε φωτιστικά ασφαλείας (exit) πάνω από τις εξόδους του εργαστηρίου.
- Όσον αφορά την εγκατάσταση των φιαλών υγραερίου, οφείλεται να τοποθετήσετε ανιχνευτή υγραερίου εντός του εργαστηρίου. Επιπλέον, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πέραν των 2x25 κιλά φιάλες υγραερίου υπάγεστε και οφείλετε να τηρείτε τις διατάξεις της ΚΥΑ της υπ' αρ. Δ3/14828/93 (ΦΕΚ 477 Β').

Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση για την εν λόγω δραστηριότητα, ο φορέας της μονάδας οφείλει να συμμορφωθεί με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ.15/4187/266/11.04.2012 και οι οποίες έχουν οριστεί στο με αρ. πρωτ. 1517/24.05.2017 έγγραφό μας.

Σχετικά με την είσοδο – έξοδο των οχημάτων, η μονάδα σας οφείλει να είναι εφοδιασμένη με βεβαίωση καλής κατασκευής εισόδου – εξόδου, από την Τεχνική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου σε περίπτωση που το γήπεδο έχει πρόσωπο σε Δημοτική ή Αγροτική οδό, ή από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, αν έχει πρόσωπο σε Επαρχιακή οδό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαγορεύσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Τέλος, σε οποιαδήποτε μεταβολή της μονάδας, υπόκεισθε σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4442/2016 (σχετικού 3). Ο φορέας, οφείλει να υποβάλει **αποκλειστικά ηλεκτρονικά** τη γνωστοποίηση, σχετικά με τις μεταβολές, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της Υ.Α. αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15 ΦΕΚ 1061/Β/28.03.2017, μέσω της ιστοσελίδας [www.notifybusiness.gov.gr](http://www.notifybusiness.gov.gr). Η παραλαμβάνουσα αρχή, δηλαδή η Υπηρεσία μας διαβιβάζει προς τις λοιπές αρμόδιες αρχές τη γνωστοποίηση και διενεργεί εκ των υστέρων τους κατά νόμο ελέγχους, προβαίνοντας στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Π.Ε.

#### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

Αρχείο Δ/νσης (Σχέδιο)  
Αρχείο Τμήματος Φ14.1166

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Με email: [pliroforiki@xanthi.gr](mailto:pliroforiki@xanthi.gr)  
Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (Υ.Α. 483/35/Φ.15/12, ΦΕΚ Β158/2012, άρθ. 15, §14)
2. Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης