



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ξάνθη: 11.12.2017

Αρ. Πρωτ.: οικ. 3616

Προς: κ. Βένο Ιωάννη  
ΜΑΪ - ΤΕΞ ΑΒΕΕ  
Παλαιό Κατράμιο  
67100 Ξάνθη

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
Τ.Κ. : 671 33 ΞΑΝΘΗ  
Τ.Θ. : 148  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 25413-50172  
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 25413-50176  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : kokkalidou@xanthi.gr

Θέμα : "Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας"

- Σχετ. 1. Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012), "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση."
3. Τη Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181/Β/27.11.2014) περί απλούστευσης της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων - Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
4. Η εντολή διενέργειας ελέγχου με αρ. πρωτ. οικ.3394/24.11.2017.
5. Η εντολή μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Μαυρίδη Σπυρίδωνα με αρ. πρωτ. οικ. 3396/24.11.2015.7
6. Η εντολή μετακίνησης εκτός έδρας της κα. Κοκκαλίδου Παναγιώτας με αρ. πρωτ. οικ. 3395/24.11.2017.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πραγματοποίησε την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 προληπτικό - έκτακτο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της μονάδας «ΜΑΪ-ΤΕΞ ΑΒΕΕ» στο Π. Κατράμιο του Νομού Ξάνθης, με αφορμή εκδήλωση πυρκαγιάς (εντός του προηγούμενου Σαββατοκύριακου) στο λεβητοστάσιο όπου είναι εγκατεστημένος ένας εκ των δύο λεβήτων λαδιού της μονάδας.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι έχει λήξει το Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής του ενός εκ των δύο Ατμολεβήτων (κατασκευαστής ΠΡΟΟΔΟΣ με σειριακό αριθμό 3000), όπως επίσης και το Πιστοποιητικό ελέγχου του κλάρκ της μονάδας. Επίσης η μονάδα έχει προβεί στην εξής τροποποίηση. Από τον ατμολέβητα (κατασκευαστής ΜΠΕΝΑΪ με σειριακό αριθμό 83), ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας, αφαιρέθηκε ο καυστήρας μαζούτ και ο λέβητας συνδέθηκε με την έξοδο

των καυσαερίων του λέβητα λαδιού OSMAKSAN OKKY 3000 (με καύσιμο pellets). Ο σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι η εκμετάλλευση των καυσαερίων για την παραγωγή ατμού. Το σύστημα λειτουργεί ως economizer και ο λέβητας ΜΠΕΝΑΪ λειτουργεί ως δοχείο πίεσης όπου παράγεται ατμός που διοχετεύεται στο κεντρικό δίκτυο ατμού της μονάδας. **Η νέα διάταξη πρέπει να πιστοποιηθεί εκ νέου από αναγνωρισμένο από το κράτος φορέα.**

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφο 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. (3 σχετικό), σε κάθε επέκταση ή **εκσυγχρονισμό - τροποποίηση** της δραστηριότητας, ο φορέας της μονάδας ενημερώνει σχετικά την Αδειοδοτούσα Αρχή του Ν. 3982/2011 δηλαδή την Υπηρεσία μας (**έχοντας συγκεντρώσει όλα τα πιστοποιητικά, εγκρίσεις, νέες κατόψεις**, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία), η οποία και διενεργεί εκ των υστέρων τους κατά νόμο ελέγχους, **άλλως υπόκειται στη διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων εκ του νόμου κυρώσεων.**

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
Π.Ε.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

Αρχείο Δ/νσης (Σχέδιο)  
Αρχείο Τμήματος

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Με email: pliroforiki@xanthi.gr  
Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (Υ.Α. 483/35/Φ.15/12, ΦΕΚ Β158/2012, άρθ. 15, §14)