



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ

Ξάνθη, 20.11.2018

Αρ. Πρωτ.: οικ. 3106

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Ξάνθης
Ταχ. Κώδ.: 671 33 ΞΑΝΘΗ Τ.Θ. 148
Πληροφ.: 1. Κ. Κυριακίδης, 2. Σ. Μαυρίδης
Τηλ.: 1. 2541350174, 2. 2541350170
FAX: 2541350176
Email: 1. kiriakidis@xanthi.gr
2. smavridis@xanthi.gr

Προς: Νουσρέτ Ισμέτογλου
μέσω εκπροσώπου-μηχανικού Αϊτεκίν Αρήφογλου
aitekin_arifoglou@hotmail.com
Αρχείο: 1. Χρονολογικό Δ/σης – Σχέδιο
2. Φ17.370 – Ακριβές Αντίγραφο

Θέμα: Έκθεση αυτοψίας 26.10.2018 ελέγχου αρ. γνωστοποίησης 1075236 με αρ. πρωτ. 1957/07.08.2018 του ΙΣΜΕΤΟΓΛΟΥ ΝΟΥΣΡΕΤ μεταβολής λειτουργίας αρτοποιείου στο Εύλαλο Ξάνθης λόγω προσθήκης δραστηριότητας (ΚΑΔ 56.30.10.04).

Σχετικά:

1. Ν. 3982/[2011 ΦΕΚ Α143](#), Β' Μέρος (άρθ. 17-40), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/[2012 ΦΕΚ Β158](#), τροποποιημένη από Υ.Α. 64618/856/Φ15/[2018 ΦΕΚ Β2278](#).
3. Αρ. 1075236 με αρ. πρωτ. εισ/νο 1957/07.08.2018 γνωστοποίηση λειτουργίας (κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες με αρ. πρωτ. εξ/νο 1957/24.08.2018).
4. Εντολή διενέργειας ελέγχου του άρθ. 26, του σχετ. 1 με αρ. πρωτ. οικ. 2797/26.10.2018.

Στις 26.10.2018 με αφορμή το σχετ. 3 διενεργήσαμε επιτόπιο έλεγχο στο αρτοποιείο σας, όπου δεν διαπιστώσαμε παρεκκλίσεις σε σχέση με τα στοιχεία της γνωστοποίησης και των τηρούμενων δικαιολογητικών.

Σε στεγασμένο χώρο εξωτερικά του αρτοποιείου υπάρχει Η/Ζ (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 42 KVA – 52 HP), το οποίο περιλαμβάνονταν στην αρ. μητρώου 913/97 εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας για εφεδρική χρήση σε περίπτωση απώλειας τάσης ηλεκτρικού δικτύου. Σύμφωνα με την Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ. 8295/[1995 ΦΕΚ Β385](#), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ. 25131/[2009 ΦΕΚ Β2442](#), θα πρέπει να μας υποβάλλετε αίτηση χορήγησης εξαίρεσης από γνωστοποίηση ή έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά: (1) βεβαίωση της ΡΑΕ (Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας) εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εφεδρικούς σταθμούς σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 11 του άρθ. 132 του Ν. 4001/2011, (2) αντίγραφο πρόσθετης συμφωνίας με ΔΕΔΔΗΕ για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή για τον αρ. παροχής του αρτοποιείου και (3) τεχνική περιγραφή η/ζ εφεδρικής λειτουργίας από αρμόδιο από το νόμο μηχανικό.

Η έκθεση αυτή σε εφαρμογή του άρθ. 33 του σχετ. 1 αναρτάται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της υπηρεσίας : www.xanthi.gr>Υπηρεσίες Π. Ε. Ξάνθης>Δ/ση Ανάπτυξης>[Ανακοινώσεις](#)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ
Διοικητικός-Οικονομικός Π.Ε.