



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ξάνθη: 26.09.2018

Αρ. Πρωτ. οικ. :2410

ΠΡΟΣ: ΕΝΑ ΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε.
μέσω εκπροσώπου μηχανικού Α.
Χριστίτσα, alexchristitsas@hotmail.com

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ. : 671 33 ΞΑΝΘΗ
Τ.Θ. : 148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σ. Μαυρίδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 25413-50170
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 25413-50176
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : smavridis@xanthi.gr

Κοιν.: 1. Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης
xanthi@psnet.gr
2. Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Ξάνθης
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ε.)

Θέμα : "Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας"

- Σχετ. 1. Η με αρ. ΠΕΞ1Λ/27.07.2018 Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας υπαίθριας αποθήκης χονδρικού εμπορίου φιαλών υγραερίου, της εταιρίας ΕΝΑ ΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. που βρίσκεται στην περιοχή Γρήγορου του Δ. Αβδήρων.
2. Η με αρ. πρωτ. 873/24.05.2018 Έγκριση εγκατάστασης υπαίθριας αποθήκης χονδρικού εμπορίου φιαλών υγραερίου, της εταιρίας ΕΝΑ ΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. που βρίσκεται στην περιοχή Γρήγορου του Δ. Αβδήρων.
3. Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07.12.2016) "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
5. Η Υ.Α με αριθμ. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β'/03.02.2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».
6. Η ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες».
7. Η εντολή διενέργειας ελέγχου με αρ. πρωτ. οικ.2329/20.09.2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, κλιμάκιο της υπηρεσίας μας διενήργησε έλεγχο στις 20.09.2018 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΝΑ ΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε.», με δραστηριότητα υπαίθριας αποθήκευσης χονδρικού εμπορίου φιαλών υγραερίου , που βρίσκεται στην περιοχή Γρήγορου του Δ. Αβδήρων.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη όλων των δικαιολογητικών σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του σχετικού 5.

Όσον αφορά στην τήρηση των προϋποθέσεων της ΚΥΑ του σχετικού 6 και συγκεκριμένα της παραγράφου 7.2 «Προληπτικά Μέτρα» του Κεφαλαίου της «Πυροπροστασίας», απαιτείται η εγκατάσταση επαρκούς ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο όπου γίνεται η αποθήκευση των φιαλών. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την Υπηρεσία μας και επίσης να μας γνωστοποιήσετε τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο γήπεδο.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

**ΚΑΣΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αρχείο Δ/νσης (Σχέδιο)

Αρχείο Τμήματος Φ14.1181