



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη, 05.03.2019

ΤΜ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ

Αρ. πρωτ.: οικ. 637

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Ξάνθης

Προς: Κοιν.Σ.Επ. Μυρωδάτο

Ταχ. Κώδ.: 671 33 ΞΑΝΘΗ Τ.Θ. 148

[myrodatokoi.s.ep@gmail.com](mailto:myrodatokoi.s.ep@gmail.com)

Πληροφ.: 1. Κ. Κυριακίδης, 2. Σ. Μαυρίδης

Τηλ.: 1. 2541350174, 2. 2541350170

Αρχείο: 1. Χρονολογικό Δ/σης – Σχέδιο

FAX: 2541350176

2. Φ14.1094 – Ακριβές Αντίγραφο

Email: 1. [kiriakidis@xanthi.gr](mailto:kiriakidis@xanthi.gr)

2. [smavridis@xanthi.gr](mailto:smavridis@xanthi.gr)

**Θέμα:** Έκθεση αυτοψίας 12.02.2019 επαγγελματικού εργαστηρίου τροφίμων της Κοιν.Σ.Επ. Μυρωδάτο στο αγρόκτημα Αβδήρων (WGS84 [40.9710, 24.9543](#)).

**Σχετικά:**

1. ν. 3982/[2011 ΦΕΚ Α143](#), Β' Μέρος (άρθ. 17-40), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. υ.α. οικ. 483/35/Φ.15/[2012 ΦΕΚ Β158](#), τροποποιημένη από Υ.Α. 64618/856/Φ15/[2018 ΦΕΚΒ2278](#).
3. αρ. 1090203/13.12.2018 γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής τροφίμων παστών/αλοιφών από ξηρούς καρπούς και σπόρους (ταχίνι, φυστικοβούτυρο, αμυγδαλόπαστα, κολοκυθόσπορο, ηλιόσπορο, κάσιους).
4. Εντολή διενέργειας ελέγχου του άρθ. 26, παρ. 2 του σχετ. 1 με αρ. πρωτ. οικ. 408/12.02.2019.

Στις 12.02.2019 με αφορμή το σχετ. 3 διενεργήσαμε επιτόπιο έλεγχο στο επαγγελματικό εργαστήριο της επιχείρησής σας ([echamber.ebex.gr/eChamber/login.php?action=sMember&registerID=24029](http://echamber.ebex.gr/eChamber/login.php?action=sMember&registerID=24029)), που στεγάζεται στο κτίριο με οικοδομική άδεια ΝΑ 66/1980 και ενταγμένο στο Ν. 4495/2017 με την δήλωση με α/α 10134605/22.11.2018 και ηλεκτρονικό κωδικό 02794B906D6C5151 (WGS84 [40.9710, 24.9543](#)).

Από αυτόν διαπιστώθηκε ότι η ισχύς του εγκατεστημένου εξοπλισμού δεν ταυτίζονταν με αυτήν της δήλωσης, όπως και η χωροθέτηση του με το σχέδιο κάτοψης. Γι' αυτό και στις 03.03.2019 με την 2η μεταβολή της γνωστοποίησης (αρ. πρωτ. εισ. 611/04.03.2019) διορθώθηκε σε 13,84 kW αντί 35,56 kW η κινητήρια και σε 22,65 kW αντί 0,72 kW η θερμική. Ακόμα διορθώθηκε το σχέδιο κάτοψης μηχανολογικού εξοπλισμού και το σχέδιο κάτοψης πυρασφάλειας.

Η δεξαμενή υγραερίου 1,75 m<sup>3</sup> κατασκευής Α. MERLONI SpA, S/N 247300, Mfg Year 1990 είναι εφοδιασμένη με το πιστοποιητικό ελέγχου δεκαετίας με αρ. 10.01.3478.18/16.05.2018 της EUROCERT Α.Ε. και ισχύει μέχρι 15.05.2023 σύμφωνα με ΚΥΑ Δ3/14858/[1993 ΦΕΚ Β477](#), παρ. 3.3.13 του Κανονισμού.

Η έκθεση αυτή σε εφαρμογή του άρθ. 33 του σχετ. 1 αναρτάται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της υπηρεσίας : [www.xanthi.gr](http://www.xanthi.gr)>Υπηρεσίες Π. Ε. Ξάνθης>Δ/ση Ανάπτυξης>[Ανακοινώσεις](#)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Αναστασία Κασάπη  
Διοικητικός-Οικονομικός Π.Ε.