ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
- ΟΚ ΤΗ-100 - Τεχνικός Κανονισμός Ωοειδούς Σηράγγας
- ΟΚ ΤΗ-102 - Γέφυρες από σκυροδέμα
- ΟΚ ΤΗ-103 - Γέφυρες από χάλυβα
- ΟΚ ΤΗΜ-1 - Κανονισμός από φόρτιση και αντοχές σκυροδέμα – Διαστασιολόγηση και κατάταξη.
- ΟΚ ΤΗΜ-2003-Α - Εθνικός Προσδιορισμός – Συντελεστών ασφαλείας σύμφωνο Ευρώκωδικες.
- ΟΚ ΤΗΜ-2003-Β - Εθνικός Προσδιορισμός – Συντελεστών ασφαλείας σύμφωνο Ευρώκωδικες.
- Ευρωκώδικας 2 EN 1992-1-2 Γενικοί κανονισμοί.
- Οδηγίες για την κατασκευή μιάς γέφυρας σε συνδυασμό με τα ΟΚ ΤΗ-102, 103, ΕΝ / ΠΕΤΕΑΚΕ Ιούνιος 2007
- Κανονισμός Τεχνικής Μελέτης Οδικών Υποδομών ΟΜΟΕ / ΕΝ 1990 / ΠΕΤΕΑΚΕ Ιούνιος 2007
- Κανονισμός τεχνολογίας κοιλάδας οπλισμού σκυροδέματος 1008
- Κανονισμός Τεχνικής Μελέτης Σηράγγων
- Οδηγίες για Φάσεις Τεχνικών μιά Σήραγγα Φάσεις / ΠΕΤΕΑΚΕ Ιούνιος 2007
- ΕΝ 1990 - Βασικές αρχές
- ΕΝ 1991-1 - Δράσεις
- ΕΝ 1992 - Σκυροδέματα

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
- Κανονισμός Β ΟΑΣΑ ΜΕ ΜΕ-7411

Γ. ΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
- Τα τόξα κατασκευή του τοιχιστή πρόσφυσιστατα τα εξής υλικά

α. Σκυροδέματα

Σκυροδέματα κατασκευών,κυρίως μεταβάθιση	C25/30
Θεμελίωση, κρεμαστήρες, πασσάλοι	C25/30
Πεζόδρομος, τάφος πρόσβασης, σταμνοκάλυψη	C25/30
Τοιχίστρια	C25/30
Τοιχίστρια κάθετη	C25/30
Σκυροδέμα καθαριότητας	C12/15

β. Χάλυβες

Χάλυβας οπλισμού	B500C (B εμπορικός)
Χάλυβας προεντάσεως	FYK1570/1770MPa

Δ. ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΑΟΣΕΩΣΗΣ

Ειδικό βάρος σκυροδέματος	25kN/m³
Ειδ. βάρος νεφρώματος	24kN/m³
Ειδ. βάρος ασφάλτου κάλυψης	24kN/m³
Ειδικό βάρος χάλυβα	78kN/m³
Φορτίο ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (γενικά)	10kN/m²
Φορτίο ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (πεζόδρομος)	10kN/m²
Φορτίο ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (χρήσεις)	10kN/m²
Φορτίο ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (κρεμαστήρες, πασσάλοι)	10kN/m²
Φορτίο ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (κρεμαστήρες, τοιχίστρια)	10kN/m²
Φορτίο ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (κρεμαστήρες, τοιχίστρια)	10kN/m²
Φορτίο ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (κρεμαστήρες, πασσάλοι