

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 9 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 207/ 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εξωτερικός Αποχετευτικός Αγωγός και Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Μυρτόφουτου» του Δήμου Παγγαίου Νομού Καβάλας.

Στην Κομοτηνή σήμερα **23 Μαΐου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.3249 /16 -5 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
 2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
 3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέα
- Τα μέλη

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Χουσεϊν Ερτζά | 24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 25. Ματζιάρης Αντώνιος |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 26. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 27. Σερεφια Σουλτάνα |
| 5. Μουμίν Καάν | 28. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 6. Τελλίδης Ιωάννης | 29. Πατήρας Νικόλαος |
| 7. Βαβίας Σταύρος | 30. Παυλίδης Γεώργιος |
| 8. Πουρνάρα Μαρίκα | 31. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 32. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 33. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 11. Σαλτούρος Δημήτριος | 34. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 12. Χαϊτίδης Δημήτριος | 35. Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 13. Γερομάρκος Γεώργιος | 36. Καβαρατζής Σταύρος |
| 14. Σιακήρ Αϊχάν | 37. Μπαράν Μπουρχάν |
| 15. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 38. Πατακάκης Ανάργυρος |
| 16. Ουζούν Ιρφάν | 39. Μαρκόπουλος Θεόδωρος |
| 17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 40. Παπαδόπουλος Κίμων |
| 18. Μαραγκού Γεωργία | 41. Μωυσίδης Παναγιώτης |
| 19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 42. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος |
| 20. Τσολάκ Σουάτ | 43. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 21. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 44. Τρέλλης Χρήστος |
| 22. Κανελάκης Ιωάννης | 45. Ποτόλιας Χρήστος |
| 23. Ζιμπίδης Γεώργιος | 46. Χαρίτου Δημήτριος |
| | 47. Μακρής Αθανάσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Φώτιος Καραλίδης
Το μέλος
1. Παπαθανάκης Σταύρος

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Διαμαντοπούλου Παρασκευή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 50 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το τριακοστό τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Γερομάρκου έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αριθ. πρωτ 547/20-04-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Στην υπηρεσία μας έχει διαβιβαστεί η μελέτη του θέματος σύμφωνα με την Η.Π. 11014/703/Φ104/03 και την ΚΥΑ 69269/90.

Το έργο προτείνεται να κατασκευαστεί σε αγροτική έκταση $E = 2,93$ στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 2.400 m N-NA του Μυρτόφυτου.

Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται σε ισοδύναμο πληθυσμό 2.200 άτομα και θα εξυπηρετεί πλήρως τον οικισμό του Μυρτόφυτου και τη βιοτεχνική ζώνη που αναπτύσσεται εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού.

Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης καταλήγουν στο N-NA άκρο του οικισμού απ'όπου ξεκινά ο συλλεκτήριος αγωγός Σ προς τις ΕΕΛ.

Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 5.000 μέτρων, που προτείνεται να κατασκευαστεί, θα αποτελείται:

1. Από συλλεκτήριους αγωγούς βαρύτητας Σ, Σ1 και Σ2 συνολικού μήκους 4.277 μέτρων, διαμέτρου Φ200-315 που θα καταλήγουν στο αντλιοστάσιο ΑΣ1.
2. Από καταθλιπτικό αγωγό Κ1 μήκους 450 μέτρων, διαμέτρου Φ140, που θα ξεκινά από το αντλιοστάσιο ΑΣ1 και θα καταλήγει στις ΕΕΛ.
3. Από τους αγωγούς βαρύτητας μήκους 243 μέτρων Φ200-250 εντός των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).
4. Από αγωγό βαρύτητας διάθεσης καθαρών μήκους 30 μέτρων και διαμέτρου Φ250 που θα ξεκινά από τις ΕΕΛ και θα καταλήγει στο παρακείμενο ρέμα διαλείπουσας ροής Πλατανόρεμα, που διέρχεται ανατολικά του Μυρτόφυτου.

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων:

Επιλέγεται το σύστημα ενεργού ιλύος δια παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση λάσπης και υψηλό βαθμό νιτροποίησης και απονιτροποίησης και περιλαμβάνει:

Φρεάτιο εισόδου, εσχάρωση, αμμοσυλλέκτη-λιποσυλλέκτη, δεξαμενή βιοεπιλογής, ανοξική δεξαμενή, δεξαμενή αερισμού, δεξαμενή καθίζησης, δεξαμενή απολύμανσης, οικίσκο φυσητήρων, οικίσκο χλωρίωσης, φρεάτια επιπλέοντων, φρεάτιο εξόδου, παχυντή λάσπης, κλίνες ξήρανσης κτλ.

Σύμφωνα με τη μελέτη η εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει ποιότητα καθαρών υγρών που να είναι εντός των θεσμοθετημένων προδιαγραφών.

Τα επεξεργασμένα υγρά θα διατίθενται μετά από απολύμανση με χλωρίωση στο ρέμα «πλατανόρεμα» που διέρχεται ανατολικά του Μυρτόφυτου.

Για το έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 65062/6870/19-11-2010 θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) από την τέως Δ/ση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Για τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών στο ρέμα έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 07/οικ. 5636/01-11-2011 σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας (ορισμός αποδέκτη).

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με τη θεώρηση της μελέτης με τους παρακάτω όρους:

1. Να μη γίνεται έστω και προσωρινή εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών σε θέσεις που εμποδίζουν την επιφανειακή απορροή των υδάτων.
2. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος , χαλίκι, μπάζα κ.λ.π.) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των

μεταφερόμενων υλικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρεμποδίζεται η διασπορά σκόνης ή σωματιδίων κατά την μεταφορά αυτών.

3. Κάθε είδους σκουπίδια και άχρηστα υλικά να απομακρύνονται από τον χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης των αγωγών και των φρεατίων θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος και ο χώρος θα παραδοθεί προς χρήση καθαρός και απαλλαγμένος αντικειμένων.
4. Κατά τις εκτέλεση των εργασιών εντός ή πλησίον του οικισμού να εφαρμόζεται αυστηρά το ωράριο κοινής ησυχίας.
5. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κ.α. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από τον χώρο των έργων. Η διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

Ο χειρισμός μηχανημάτων πρέπει να γίνεται με τρόπο ο οποίος ελαχιστοποιεί τις εκπομπές σκόνης ενώ για τον ίδιο λόγο, η ταχύτητα κίνησης οχημάτων στη ζώνη εκτέλεσης των έργων πρέπει να είναι χαμηλή.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 48 ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ για το έργο «Εξωτερικός Αποχετευτικός Αγωγός και Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Μυρτόφυτου» του Δήμου Παγγαίου Νομού Καβάλας.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Μωυσίδης διότι η εισήγηση της υπηρεσίας είναι διφορούμενη, Αθανάσιος Μακρής, γιατί πιστεύει ότι σε μικρούς οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων θα πρέπει να εξετάζονται σαν λύση οι φυσικές μέθοδοι, το κόστος λειτουργίας των μονάδων αυτών μπορεί αργότερα να γίνει ακριβό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 207 /2012

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1.Χουσεΐν Ερτζάν
- 2.Σαλήμ Σεβγκή
- 3.Νικολαΐδης Ιωάννης
- 4.Ούστογλου Γεώργιος
- 5.Μουμίν Καάν
- 6.Τελλίδης Ιωάννης
- 7.Βαβίας Σταύρος
- 8.Πουρνάρα Μαρίκα
- 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος
- 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
- 11.Σαλτούρος Δημήτριος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

25. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
26. Ματζιάρης Αντώνιος
- 27.Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια
- 28.Σερέφια Σουλτάνα
- 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
- 30.Πατήρας Νικόλαος
- 31.Παυλίδης Γεώργιος
- 32.Καραβάς Κωνσταντίνος
- 33.Πέτροβιτς Δημήτριος
- 34.Μπαλίκας Ανδρέας
- 35.Μιχελής Κωνσταντίνος

- 12.Χαιτίδης Δημήτριος
- 13.Γερομάρκος Γεώργιος
- 14.Σιακήρ Αϊχάν
- 15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη
- 16.Παπαθανάκης Σταύρος (απων)
- 17.Ουζούν Ιρφάν
- 18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
- 19.Μαραγκού Γεωργία
- 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
- 21.Τσολάκ Σουάτ
- 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία
- 23.Κανελάκης Ιωάννης
- 24.Ζιμπίδης Γεώργιος

- 36.Γαλαζούλας Χρήστος
- 37.Χατζή Μεμής Τουρκές
- 38.Καβαρατζής Σταύρος
- 39.Μπαράν Μπουρχάν
- 40.Πατακάκης Ανάργυρος
- 41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
- 42.Παπαδόπουλος Κίμων
- 43.Μουσιδής Παναγιώτης
- 44.Ζησίμου Γεώργιος – Πάυλος
- 45.Αραμπατζής Αθανάσιος
- 46.Τρέλλης Χρήστος
- 47.Ποτόλιας Χρήστος
48. Χαρίτου Δημήτριος
- 49.Μακρής Αθανάσιος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ