



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης

Καβάλα: 19.02.2015

Αρ. Πρωτ.: Φ32.3.6/05/671

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20
Τ.Κ. : 65110 ΚΑΒΑΛΑ
Τ.Θ. : 1215
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2513-503554
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 2513-503506
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : manoliskon@pamth.gov.gr

Θέμα: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΙΣΧΥΟΣ 1430 ΚΒΑ (715 ΚΒΑ & 715 ΚΒΑ) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΣΙΛΑ), ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Α.Φ.Μ. : 999157568
Δ.Ο.Υ. : ΚΑΒΑΛΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Α Ν . Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αρ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.04.1995 (Φ.Ε.Κ. 385/τ.Β/10.05.1995) απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας "Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια Β. Καθορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και Δ.Ε.Η., λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης".
2. Τη με αρ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/ΟΙΚ.25131/07.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 2442/τ.Β/11.12.2009) απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Τροποποίηση-Συμπλήρωση της Υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.04.1995 (Φ.Ε.Κ. 385/τ.Β/10.05.1995)".
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας" (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α/09.03.1999).
5. Το Π.Δ. 144/23.12.2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α/27.12.2010.

6. Την απόφαση με αρ. πρωτ. Οικ.5319/22.09.2014 του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας – Θράκης περί παροχής εξουσιοδότησης των Προϊσταμένων των υπηρεσιών της Περιφέρειας να υπογράψουν "Με εντολή Περιφερειάρχη".
7. Τις με αρ. πρωτ. **5313π.ε./17.11.2015 και 671/10.02.2016 αιτήσεις** του ενδιαφερομένου φορέα για τη χορήγηση **απαλλαγής λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας δύο (2) εφεδρικών Η/Ζ** της ανωτέρω μονάδας.
8. Την υπ' αριθμ. **261/2015 (ΑΔΑ: ΩΓ1ΤΙΔΞ-Υ7Ω) βεβαίωση για την εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας** της ανωτέρω μονάδας, για την εγκατάσταση δύο εφεδρικών Η/Ζ ισχύος 1430KVA (715 KVA & 715 KVA), από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
9. Την **τεχνική έκθεση** περιγραφής των εφεδρικών Η/Ζ της ανωτέρω μονάδας, από τον Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό Γεώργιο Χατζηπουλίδη και το **τοπογραφικό διάγραμμα** του γηπέδου και των εγκαταστάσεων, από τον Διπλ/ Τοπογράφο Μηχανικό Παναγιώτη Δημητριάδη.
10. Την από **02.11.2015 πρόσθετη συμφωνία** για λειτουργία εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, μεταξύ της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και του φορέα της ανωτέρω μονάδας.
11. Το με αρ. πρωτ. **2902 Φ.701.25/02.09.2014 έγγραφο** και το με αρ. πρωτ. **2745 Φ.701.4 πιστοποιητικό πυροπροστασίας** της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, με **διάρκεια ισχύος** έως και **02.09.2019**.
12. Την ΚΥΑ Υ4α/οικ.122819 «**Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας**» (Φ.Ε.Κ. 3506 τ.Β'/31.12.2012).

Α πο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΙΣΧΥΟΣ 1430 ΚVA (715 ΚVA & 715 ΚVA) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΙΛΑ), ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Ζ Νο 1

| | |
|---|---|
| Εργοστάσιο κατασκευής | : SUNLIGHT Κινητήρας: DOOSAN, Μοντέλο P222LE-S, Γεννήτρια: MARELLI, Μοντέλο MJB355MA4 |
| Αρ. κατασκευής | : 07051369 |
| Έτος κατασκευής | : 2007 |
| Ισχύς συνεχόμενης/εφεδρικής λειτουργίας | : 650 KVA/715 KVA |
| Τάση | : 230/400V τριών (3) φάσεων |
| Συχνότητα | : 50 Hz |
| Συντελεστής ισχύος (cosφ) | : 0,8 |
| Διαστάσεις | : 3,900m X 1,400m X 2,100m |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Ζ Νο 2

| | |
|-----------------------|---|
| Εργοστάσιο κατασκευής | : SUNLIGHT Κινητήρας: DOOSAN, Μοντέλο P222LE-S, Γεννήτρια: MARELLI, Μοντέλο MJB355MA4 |
| Αρ. κατασκευής | : 07051370 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Έτος κατασκευής | : 2007 |
| Ισχύς συνεχόμενης/εφεδρικής λειτουργίας | : 650 KVA/715 KVA |
| Τάση | : 230/400V τριών (3) φάσεων |
| Συχνότητα | : 50 Hz |
| Συντελεστής ισχύος (cosφ) | : 0,8 |
| Διαστάσεις | : 3,900m X 1,400m X 2,100m |

2. Η απόφαση αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:
- α. Να τηρούνται πάντοτε οι διατάξεις του πρότυπου HD384 του ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).
 - β. **Το εφεδρικό Η/Ζ θα τίθεται σε λειτουργία μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω βλάβης ή αδυναμίας του Συστήματος ή του Δικτύου (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).**
 - γ. Ο φορέας της παρούσας απόφασης να προβεί σε αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, για την εγκατάσταση του εφεδρικού Η/Ζ, εάν από τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
 - δ. Να λαμβάνονται πάντοτε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένο το Η/Ζ (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).
 - ε. Να λαμβάνονται πάντοτε κατά τη λειτουργία του Η/Ζ όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).
 - στ. Για την υπεύθυνη επίβλεψη των εργασιών εγκατάστασης του ανωτέρω Η/Ζ καθώς και για τη λειτουργία αυτού, πρέπει να απασχολούνται πρόσωπα που έχουν τις απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).
 - ζ. **Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφαλείας** που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, θεωρημένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας, και να ανανεούται το σχετικό **πιστοποιητικό πυροπροστασίας** μέσα σε δύο (2) μήνες το βραδύτερο πριν από τη λήξη του (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).
 - η. **Να τηρούνται πάντοτε οι όροι της πρόσθετης συμφωνίας εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής μεταξύ του φορέα της μονάδας και της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).**
 - θ. **Να τηρούνται πάντοτε οι όροι της απόφασης εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).**

3. Η παρούσα απόφαση απαλλαγής έχει απεριόριστη διάρκεια και δεν απαλλάσει τον φορέα αυτής από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης αρχής αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
4. Η εν λόγω απόφαση απαλλαγής μπορεί να ανακληθεί στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας προσφυγή, σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της στο διαδίκτυο (<http://et.diangeia.gov.gr/f/ramth>), κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να κριθεί από τον κ. Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΤΟΤΣΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. "Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας", Αγ. Σίλας, Καβάλα.
2. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)/Υποκατάστημα Καβάλας, Τενέδου 14, Καβάλα.
3. ΡΑΕ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα.