



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περ.Ενότητας ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Καβάλα 28/01/2016

Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20

Ταχ. κωδ: 65110 Καβάλα

πληροφορίες : Ε. Λαζαρίδης

τηλέφωνο : 2513503660

Fax : 2513503606

Θέμα : « Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση ,ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ,2^ο ΧΛΜ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ-ΖΥΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ 040871057/Δ.Ο.Υ ΚΑΒΑΛΑΣ

Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ: 05/ 374-1/28.1.2016 απόφαση της Δ/σης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε Καβάλας με ΑΔΑ : 7ΞΕΩ7ΛΒ-ΥΧΔ επιβλήθηκε στην επιχείρηση ,ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ,2^ο ΧΛΜ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ-ΖΥΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ 040871057/Δ.Ο.Υ ΚΑΒΑΛΑΣ συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 7.500,00(επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ)

[Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ –αποφάσεις Α2-718,ΦΕΚ 2090/31.7.2014] το οποίο αναλυτικώς έχει:

Κατά παράβαση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ αρθ.115 παρ.2.3 διαθέτων πετρέλαιο για θέρμανση με παράδοση στο χώρο του καταναλωτή υποχρεούτο να αναρτά τιμή λιανικής πώλησης και μάλιστα σε διαφορετική πινακίδα ,τα δε αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου. Δεν υπήρχε καθόλου τιμή, η τιμές συναρτήσκει παραδιδόμενης ποσότητας.(2.000,00 €)

Κατά παράβαση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ αρθ.126 παρ.1^η, στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που συνοδεύονται με τις παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης έπρεπε να αναγράφεται ευκρινώς μεταξύ των άλλων και το

ύψος(σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου για θέρμανση, ανεξαρτήτως του σχήματος η του υλικού κατασκευής της δεξαμενής.(500,00 €)

Κατά παράβαση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ αρθ.127 παρ.7 στο μηχανολογικό τμήμα του βυτιοφόρου του NAN-5879 για διανομή πετρελαίου για θέρμανση έπρεπε ο αεροδιαχωριστής να έχει ανοικτή την δίοδο του αέρα και τίποτε άλλο.(5000,00 €)